

Beszámoló Tiszasüly 2017. Évi Tűz-és Katasztrófavédelmi Helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt képviselő testületet a település tűz-és katasztrófavédelmi helyzetéről, az év során elvégzett munkákról.

Tűzvédelem: Tiszasüly településre tűz esetén a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság és a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóság vonul.

Katasztrófavédelem:

2017-ban történt felülvizsgálat után a település továbbra is az I. fokú katasztrófavédelmi osztályban maradt, ami a legveszélyeztetettebb kategória. Ennek oka az árvíz fenyegetettség által okozott veszélyhelyzet.

Március 31-ig megtörtént a szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közösen a település veszély elhárítási terv és a hozzátartozó mellékletek (adattár, helyi vízkár elhárítási terv, kitelepítési-befogadási terv) felülvizsgálata és ellenőrzése.

2017. 02. 16-án, 05. 17-én, 09. 14-én és 12. 07-én a közbiztonsági referensek részére a Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltségen értekezlet volt megtartva, az alábbi feladatok megbeszélésével és kivitelezésével kapcsolatban:

- Árvíz- és belvíz védelmi felkészítés
- Téli időszakkal kapcsolatos tapasztalatok és elvégzendő feladatok
- Ősz-téli rendkívüli csapadékos időjárási események kezelése
- Adventi- és karácsonyi ünnepkör körüli tűzveszélyek
- Település kockázatbecslési mátrix felülvizsgálata
- Szabadtéri rendezvények biztonságos lebonyolításához szükséges tűzvédelmi és lakossági ismeretek
- Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegeelőzés szabályai
- Települések rendkívüli nyári időjárási időszakokban végzendő feladatai

2017. 05. 02-án a katasztrófavédelem helyszíni ellenőrzést tartott a csapadék vízelvező rendszer állapotáról. Megállapították, hogy karbantartottak és a vízfolyás biztosított.

2017. 07. 12-én helyszíni ellenőrzést tartott a katasztrófavédelem és az Eon munkatársai a településen található lakosságriasztó eszköz állapotáról. Az ellenőrzés során a Kiséri úti riasztórendszer morgató próbája sikeresen megtörtént, viszont a Móra Ferenc úton található berendezést javítani kell.

2017. 09. 27-én a szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Kötivizig és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai végezték el az éves belvízvédelmi műveinek szokásos felülvizsgálatát, ahol jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a rendszer kiépült, folyamatosan karbantartott.

2017. 10. 25-én a katasztrófavédelem ellenőrzést tartott a kijelölt téli befogadó/melegedőhelyek (Idősek Klubja, Általános Iskola) és a lebiztosított technikai eszközök aktuális állapotáról. A kijelölt járművek (Mtz-80, Autógréder) műszaki állapota megfelelő, a téli időszakra készen áll.

Ugyanezen a napon tűzvédelmi céll ellenőrzést végeztek a katasztrófavédelem munkatársai a település temetőjében (éghető anyag elhelyezése, elszállítása, menekülési útvonal, tűzvédelmi szabályzat). Szabálytalanságot nem tapasztaltak, viszont a tűzvédelmi szabályzat hiányzik, az elkészítése folyamatban van.

Napi kapcsolatban vagyunk a katasztrófavédelem munkatársaival, egymás munkáját segítve. Folyamatosan teljesítjük a kirendeltség ütemezett és soron kívül kért adatszolgáltatásait.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem tájékoztatásom áttekinteni, és elfogadni szíveskedjenek.

Tiszasüly, 2017. december 8.



Darmai Csilla
Közbiztonsági referens