



Tiszasüly Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
5061 Tiszasüly, Kiséri út 21. szám Tel: 56/497-000, Fax: 56/497-019

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. augusztus 14-i ülésére
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített gördülő fejlesztési terv (2019-2033. év) elfogadásáról, valamint nyilatkozatok aláírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában meghatározott gördülő fejlesztési tervet a TRV Zrt.-nek 2018. szeptember 30. napjáig kell benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.

A TRV Zrt. elkészítette a javaslatát a melléklet szerint.
Az önkormányzat a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, amelyre a tervrész kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és határozati javaslat elfogadására.

Tiszasüly, 2018. augusztus 6.


/: Pollák Tibor:/
polgármester

Határozati javaslat
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített
gördülő fejlesztési terv (2019-2033. év) elfogadásáról,
valamint nyilatkozatok aláírásáról

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. gördülő fejlesztési tervét TS-IV víziközmű rendszerre 2019-2033. évi időszakra a melléklet szerint elfogadja, valamint Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert a GFT felújítási és pótlási tervrészről, valamint a GFT beruházási tervezés hiányáról szóló nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Pollák Tibor polgármester

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Képviselő-testület
4. TRV Zrt.



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.



Tiszasüly
Község
Önkormányzata
részére

Iktatószám: ²⁰⁴146/25/2018

Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2019-2033

Felújítási, Pótlási terv és Nyilatkozat

Beruházási terv javaslat

Ügyintéző: Potyók Áron

tel.: 06-70/903-3588

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra hivatkozni!

Tisztelt Cím!

A 2011. évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a részletesen tartalmazza tárgyi tervekészítési kötelezettséget:

„(1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.”

Ugyanitt a törvény rendelkezik a tervek véleményezéséről is:

„(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.”

Ezen törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer Felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben több települést érintő víziközművük van, akkor az ellátásért felelősök képviselőjeként kérjük nyilatkozni Önöket. Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőig két eredeti példányban küldjék meg Nyilatkozatukat.

Fentebbi törvényi idézetből következik, hogy a Beruházási terv beadása az Ellátásért felelős feladata. Ennek elkészítéséhez csatoltan megküldjük Beruházási terv/Beruházási tervnyilatkozat javaslatunkat.

Szolnok, 2018.07. 25.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KIB: 1040-5038-45013087

Adószám: 11265632-2-16

57

Márta József

Műszaki Igazgató

Zsóter László

Beruházási és Vállalkozási osztályvezető



5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422-522 Fax: (56) 373-029

Web: www.trvzt.hu E-mail: titkarsag@trvzt.hu



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TS-IV

víziközmű rendszerre

2019-2033

Ellátásért felelősök megnevezése: Tisasüly Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2018. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TS-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszasüly vízmű, Tiszasüly ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Tiszasüly vízmű:

A vízellátást 3 db mélyfúrású kút biztosítja, melyek 1975, 1984, 2004 években létesültek. Az 1975-ben létesült kút 2003-ban felújításra került. A vízmű 1969-ben létesült, melyet 2004-ben, illetve 2015-ben KEOP projekt keretében felújítottak.

A vízmű kapacitása 350 m³/d. A víztisztítási technológia automatikus üzemű. Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammóniamentesítés.

A kútból kitermelt víz a gáztalanítóra, majd a nyersvítározóba kerül. Innen szűrőfeladó szivattyú szállítja hidrofór segítségével a technológiai szűrőkre. A vas-mangán-arzén eltávolítás után törésponti klórozás és GAC szűrés történik. Innen a térszíni tározóba jut a víz utóklór adagolás közben. Mindemellett párhuzamosan, részáramban a víz egy része az RO sóatlanító berendezésen folyik keresztül és a tározóban keveredve megfelelő minőségű víz áll rendelkezésre. A tározóból hálózati szivattyúk juttatják a vizet a víztoronyba illetve hálózatba.

- 2 db mélyfúrású kút Grundfos búvárszivattyúkkal
- 1 db mélyfúrású kút (Tiszasüly szénási major és Rákóczi tanya)
- 1 db nyersvítározó
- 1 db szűrőfeladó szivattyú
- 1 db gáztalanító berendezés
- 1 NaOCl adagoló berendezés
- 1 db vas-szulfát adagoló berendezés
- 1 db KMnO₄ adagoló berendezés

- 1 db szűrőfeladó szivattyú
- 1 db hidrofor tartály
- 3 db vas-mangántalanító szűrő Bluesoft-4872-PT tip.
- 1 db GAC szűrő Bluesoft 6386-AT tip.
- 1 db RO (fordított ozmózis) berendezés
- 1 db öblítővíz szivattyú
- 1 db dekantáló medence
- 1 db térszíni tároló 40 m³-es
- 2 db hálózati szivattyú
- 1 db magastároló 50 m³-es
- 1 db térszíni tároló 40 m³ (Tizzasüly szénási major és Rákóczi tanya)
- 1 db magastároló 10 m³ (Tizzasüly szénási major és Rákóczi tanya)

A Csataszög, Hunyadfalva, Kötelek, Nagykörű, Tizzasüly ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0018) keretében a technológiai berendezések felújításra kerültek 2015-ben. A technológiai berendezések műszaki állapota megfelelő.

Tizzasüly ivóvízhálózat:

A vízhálózat 1964-ben létesült azbesztcement csőanyagból, 1995-2005 között hálózatbővítés történt KM-PVC és KPE csőanyag fektetésével. 2015-ben az ivóvízminőség-javító program keretében 168 fm D90 PE vezeték építésével hálózatbővítés történt.

- 6725 fm NA 80 ac gerincvezeték
- 3804 fm NA 100 ac gerincvezeték
- 1136 fm NA 125 ac gerincvezeték
- 1882 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték
- 3043 fm D 63 KPE gerincvezeték
- 168 fm D90 PE gerincvezeték

A hálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakas, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A vízhálózat gerinc vezetékeinek műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan működik, de az AC vezetékek cseréjét középtávon meg kell fontolni.

[illegible]

I. üzem	Tervezett létesítmény nettó költsége a teljes üzem tekintetében [€ Ft]	1 000	Rendelkezésre álló beruházási szubszidiázott értéke a teljes üzem tekintetében [€ Ft]	1 000
II. üzem		4 360		4 360
III. üzem		10 000		10 000

a megfektetésre az alábbiakkal kell járni

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-17695-1-001-00-06 vkr. kóddal rendelkező TS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2018.

polgármester

Tiszasüly Község Önkormányzata

NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 11-17695-1-001-00-06 kóddal rendelkező TS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Tiszasüly, 2018.....

Tiszasüly Község Önkormányzata